PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU

HK.9022.1.86.2021

Słupsk, dnia 14.05.2021 r.

Wójt Gminy Główczyce
ul. Kościuszki 8
76-220 Główczyce

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku w związku ze stwierdzeniem obecności bakterii grupy coli (wynik: 4 jtk/100 ml) w próbce wody przeznaczonej do spożycia pobranej w dniu 11.05.2021 r. w ramach kontroli wewnętrznej z urządzenia wodociągowego w Siodłoniu zaopatrującego miejscowość Siodłonie (gm. Główczyce) przesyła w załączeniu zgodnie z § 26 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) komunikat zawierający:
- informację o warunkowej przydatności wody do spożycia z tego urządzenia wodociągowego;
- zalecenia mające na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

Powyższy komunikat został wydany celem dalszego rozpowszechniania przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru, dla którego został wydany.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. *Henryka Kisiel*
z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

W załączeniu:
- komunikat NR 18.HK.2021 z dnia 14.05.2021 r.

Otrzymują (elektronicznie):
1. adresat (poczta elektroniczna: wojt_glowczyce@onet.pl, ug@glowczyce.pl)

aa

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU

Słupsk, dnia 14.05.2021 r.

HK.9022.1.86.2021

KOMUNIKAT Nr 18.HK.2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku informuje, że w badaniach próbki wody pobranej w dniu 11.05.2021 r. z urządzenia wodociągowego zaopatrującego miejscowość Siodłonie (gm. Główczyce), stwierdzono obecność bakterii grupy coli (wynik 4 jtk/100 ml, wartość parametryczna 0 jtk/100 ml). Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia.**

Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla: niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

2 minuty



Zarządca urządzenia wodociągowego – Zakład Usług Publicznych w Główczycach Sp. z o.o. poinformował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku o podjętych działaniach naprawczych i zleceniu badań kontrolnych jakości wody z urządzenia wodociągowego w Siodłoniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. *Henryka Kisiel*
z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

niepodległa | POLSKA STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8
tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55
e-mail:psse.slupsk@pis.gov.pl, https://www.gov.pl/web/psse-slupsk